



**АДМИНИСТРАЦИЯ САВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.10.2024 № 696-1-п

п. Савино

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Савинском городском поселении (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 05 июля 2021 года № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Плана проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» администрация Савинского муниципального района **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Савинском городском поселении (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Разместить данное постановление на официальном сайте Савинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации по экономическому развитию и ЖКХ Анисимова В.А.

Глава Савинского муниципального района



И.М. Саякина

**Порядок (план)
действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
в Савинском городском поселении**

1. Общие положения

1.1. Действие настоящего Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Савинском городском поселении (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – Порядок) распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий (чрезвычайных ситуаций) в системах теплоснабжения между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, осуществляющими деятельность на территории Савинского городского поселения(далее - ресурсоснабжающие организации), управляющими организациями, обслуживающими жилищный фонд (далее - управляющие организации), собственниками зданий с непосредственной формой управления имуществом (далее - собственники зданий с НФУ), абонентами (потребителями коммунальных ресурсов), администрацией Савинского городского поселения.

1.2. В настоящем Порядке под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

1.3. К аварийной ситуации (чрезвычайной ситуации) на объектах теплоснабжения относятся авария повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °С в холодный период (теплый период - ниже +20 °С);

1.4. Основными целями настоящего Порядка являются:

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Савинского городского поселения;

- мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Савинского городского поселения;

- снижение уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Савинского городского поселения;

1.5 Отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление на период более 8 часов, считается аварией согласно приказу Минрегиона Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 48 «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

1.6 Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, газовых, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, газовых, электрических сетях и системах водоснабжения.

1.7 Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

- содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;
- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;
- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.8. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее по тексту - ДС и (или) АВС (АДС) соответственно).

Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем ресурсоснабжающей организации.

1.9. Общую координацию действий ДС и (или) АВС (АДС) по ликвидации аварийной ситуации осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба Савинского городского поселения(далее – ЕДДС района).

ЕДДС осуществляется с помощью СМС-оповещений, а также обзвон руководителей по телефонам.

Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, собственниками зданий с НФУ в ЕДДС района.

1.10. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Савинского муниципального района: в соответствии с абзацем 2 пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждении» при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, муниципальных округов, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в в подпункте «в» пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, не является обязательным.

2. Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ при ликвидации аварийных ситуаций

2.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

2.1.1. Принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (отражение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

2.1.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

2.1.3. Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2022 г. № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении».

Диспетчер ДС и (или) АВС (АДС) сообщает:
– в ЕДДС городского поселения.

- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

- диспетчерским службам управляющих организаций, представителям собственников зданий с НФУ.

2.1.4. Обеспечить оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

2.1.4. По окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, представителей собственников зданий с НФУ, ЕДДС городского поселения.

2.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, собственники зданий с НФУ обязаны обеспечить:

2.2.1. Информирование о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС городского поселения и соответствующую теплоснабжающую организацию, а также Службу-112.

2.2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение полчаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

2.2.3. Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение полчаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.

2.2.4. После ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность ЕДДС городского поселения и соответствующую теплоснабжающую организацию.

2.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организацией, направляют в любое время суток в течение получаса своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

2.4. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей организацией, представитель собственников зданий с НФУ незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС городского поселения, в ДС и (или) АВС (АДС) городского поселения, а также Службу-112.

Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

2.5. В случае возникновения крупных аварий Глава Савинского муниципального района организует проведение

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Савинского городского поселения (далее - Комиссия по ЧС и ОПБ района).

При возникновении аварий, которые по критериям (приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера») могут перейти в ЧС, проводятся мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- решением Комиссии по ЧС и ОПБ городского поселения предлагается главе города введение режима функционирования «Повышенная готовность». Постановлением администрации Савинского муниципального района вводится режим функционирования «Повышенная готовность» для соответствующих органов управления и привлекаемых сил;

- при угрозе (или, и) возникновении чрезвычайной ситуации (далее по тексту – ЧС) (по временным критериям) решением Комиссии по ЧС и ОПБ городского поселения предлагается главе муниципального района ввести режим «Чрезвычайной ситуации». Постановлением администрации Савинского муниципального района вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (локального или муниципального характера) с соответствующим уровнем реагирования, в котором прописываются необходимые привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации ЧС, а также приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера».

3. Взаимодействие ДС и (или) АВС (АДС) при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплоснабжения. 3.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации, представитель собственников зданий с НФУ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС городского поселения.

3.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации, представитель собственников зданий с НФУ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС городского поселения.

3.2. При поступлении в ДС и (или) АВС (АДС) ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении

аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей ДС и (или) АВС (АДС) обязана незамедлительно:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;
- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и оперативному дежурному ЕДДС городского поселения;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

3.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей/теплосетевой организации определяет:

- как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
- какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;
- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

3.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предполагаемом времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС и (или) АВС (АДС) теплоснабжающей организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций, представителей собственников зданий с НФУ, попавших в зону аварии, ЕДДС городского поселения.

3.5. Отключение отопления домов, следующее их заполнение и включение в работу производится силами управляющих организаций, собственников зданий с НФУ.

3.6. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

3.7. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

3.8. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перемены теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, создается оперативный штаб (оперативная группа) при Комиссии по ЧС и ОПБ района для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального комплекса Савинского городского поселения либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

3.9. Взаимодействие служб по локализации и ликвидации возможных аварий в системах газоснабжения, газопотребления Савинского городского поселения определяется планом взаимодействия.

При аварийном прекращении подачи природного газа на котельные, не имеющие резервного топлива:

а) газоснабжающая (газораспределительная) организация:

- принимает действия по восстановлению подачи природного газа на котельную;

- оповещает потребителя природного газа о возникновении аварийного прекращения подачи природного газа.

б) теплоснабжающая организация:

- осуществляет мероприятия по поддержанию давления и циркуляции теплоносителя в тепловой сети;

- оповещает потребителей тепловой энергии (потребителей тепловой энергии - при отпуске тепловой энергии с коллекторов котельных), органы местного самоуправления в лице ЕДДС городского поселения о возникновении прекращения теплоснабжения;

- контролирует температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. При ее снижении ниже +8 °С, а также при наличии информации о невозможности возобновления подачи природного газа и возобновления теплоснабжения, оповещает тепловые сети с целью недопущения их размораживания;

- при восстановлении подачи природного газа возобновляет теплоснабжение потребителей и отпуск тепловой энергии в тепловую сеть покупателей тепловой энергии.

в) администрации Савинского городского поселения:

- осуществляют мониторинг возникшей ситуации и координацию действий задействованных сил и средств организаций муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- организуют развертывание пункта временного размещения и питания населения на время ликвидации ситуации отсутствия теплоснабжения.

**4. Риски возникновения аварий, масштабы и последствия
(в соответствии с п. 8.3.1. Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024
№ 2234 не подлежит опубликованию в СМИ)**

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе котельных и тепловых сетей могут послужить:

- перебои (аварии) в электроснабжении;
- перебои (аварии) в водоснабжении;
- перебои (аварии) в газоснабжении;
- износ оборудования;
- неблагоприятные погодно-климатические явления;
- человеческий фактор.

Вид аварийной ситуации	Причина аварии	Масштаб аварии и последствия	Уровень реагирования
Остановка котельной	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, угроза размораживания тепловых сетей и отопительных систем	Объектовый, муниципальный
Остановка котельной	Прекращение подачи воды на котельную	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, угроза размораживания тепловых сетей и отопительных систем	Объектовый, муниципальный
Остановка	Снижение	Снижение температуры подачи горячей воды в систему	Объектовый,

котельной	температурного режима в связи с отсутствием нормативного неснижаемого запаса топлива из-за угрозы срыва поставки топлива	отопления всех потребителей, понижение температурного режима в зданиях и жилых домах	муниципальный
Разрыв тепловых сетей	Пределный износ, гидродинамические удары	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и жилых домах, размораживание тепловых сетей и отопительных систем	муниципальный
Прорыв сетей водоснабжения	Пределный износ, повреждение на трассе	Прекращение подачи воды в системе водоснабжения и как следствие отсутствие циркуляции в системах теплоснабжения	муниципальный

Сценарий наиболее вероятных аварий и мероприятия по их устранению.

№ п/п	Вероятные аварии	Мероприятия
1	Аварии в электрических сетях вызванные повреждением (разрушением) питающих линий электропередачи,	1. Заблаговременная разработка необходимой правовой базы и планирующих документов. 2. Доведение информации до главы района, ЕДДС, ДС, АВС организаций. 3. Сбор руководящего состава администрации города и района, руководителей ресурсоснабжающей организации (далее по тексту - РСО), КЧС и ОПБ. 4. Информирование населения об аварии и потребители о возникновении аварийного прекращения подачи электроэнергии.

подстанций.	5. При необходимости ввод режимов «Повышенная готовность», «Чрезвычайная ситуация». 6. Развертывание оперативного штаба. 7. Выполнение мероприятий согласно Порядка и плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте организации. 7.1. При возникновении повреждения или для его обнаружения и проведения земляных работ в любое время суток после звонка об аварийной ситуации в течении 30 минут на место повреждения выезжают специалисты для локализации и устранения аварии. 7.2. После обнаружения повреждения и локализации его распространения, отключение поврежденного участка электропередачи (подстанции) проводится срочный ремонт или замена вышедшего из строя оборудования, а также восстановление нормальной подачи в кратчайший срок электроэнергии на котельную. 7.3. При необходимости для восстановления электроснабжения использовать резервные источники бесперебойного питания. 7.4. На выведенном из работы участке линии электропередач производится отключение абонентов, после чего аварийно-восстановительная служба электросетевой организации приступает к выполнению к выполнению аварийно-восстановительных работ. 7.5. Проводится обеспечение необходимыми материально-техническими средствами. 8. При необходимости проводится эвакуация пострадавшего населения. 9. Организуется информирование главы города и района, ЕДДС, УК, собственников жилья о завершении работ по ликвидации аварии (ЧС).
2 Аварии в коммунальных отопительных котельных вызванные повреждением котла, насосов,	1. Заблаговременная разработка необходимой правовой базы и планирующих документов. 2. Доведение информации до главы района, ЕДДС, ДС, АВС организации, членов КЧС и ОПБ района. 3. Сбор руководящего состава администрации района, руководителей ресурсоснабжающей организации (далее по тексту - РСО), КЧС и ОПБ. 4. Информирование населения об аварии и потребители о возникновении аварийного

	подогревателей. прекращения подачи тепла. 5. При необходимости ввод режимов «Повышенная готовность», «Чрезвычайная ситуация». 6. Развертывание оперативного штаба. 7. Выполнение мероприятий согласно Порядка и плана мероприятий по локализации ликвидации последствий аварий на объекте организации. 7.1. При возникновении повреждения или для его обнаружения в любое время суток после звонка об аварийной ситуации в течении 30 минут на место повреждения выезжают специалисты для локализации и устранения аварии. 7.2. После обнаружения повреждения и локализации его распространения, проводится демонтаж котла (насосов, подогревателей) проводится срочный ремонт или замена вышедшего из строя оборудования, а также восстановление нормальной подачи в кратчайший срок тепла к потребителям. 7.3. На выведенном из работы участке теплоснабжения производится отключение абонентов, после чего аварийно-восстановительная служба теплоснабжающей организации приступает к выполнению к выполнению аварийно-восстановительных работ. 7.4. Проводится обеспечение необходимыми материально-техническими средствами. 7.5. При необходимости для восстановления теплоснабжения использовать передвижную котельную. 8. При необходимости проводится эвакуация пострадавшего населения. 9. Организуется информирование главы города и района, ЕДДС, УК, собственников жилья о завершении работ по ликвидации аварии (ЧС).
3 Аварии на тепловых сетях вызванные повреждением трубопроводов	1. Заблаговременная разработка необходимой правовой базы и планирующих документов. 2. Доведение информации до главы района, ЕДДС, ДС, АВС организаций, членов КЧС и ОПБ района. 3. Сбор руководящего состава администрации города и района, руководителей

тепловой сети, оборудования насосных станций.	ресурсоснабжающей организации (далее по тексту - РСО), КЧС и ОПБ. 4. Информирование населения об аварии и потребители о возникновении аварийного прекращения подачи тепла. 5. При необходимости ввод режимов «Повышенная готовность», «Чрезвычайная ситуация». 6. Развертывание оперативного штаба. 7. Выполнение мероприятий согласно Порядка и плана мероприятий по локализации ликвидации последствий аварий на объекте организации. 7.1. При возникновении повреждения или для его обнаружения и проведения земляных работ в любое время суток после звонка об аварийной ситуации в течении 30 минут на место повреждения выезжают специалисты для локализации и устранения аварии. 7.2. После обнаружения повреждения и локализации его распространения, отключение поврежденного участка трубопровода, проводится срочный ремонт или замена вышедшего из строя оборудования, а также восстановление нормального теплоснабжения в кратчайший срок. 7.3. На выведенном из работы участке теплосети производится отключение абонентов и через спускные устройства дренируется вода из трубопровода, после чего аварийно-восстановительная служба теплоснабжающей организации приступает к выполнению аварийно-восстановительных работ. 7.4. Проводится обеспечение необходимыми материально-техническими средствами. 7.5. При необходимости для восстановления теплоснабжения использовать передвижную котельную. 8. При необходимости проводится эвакуация пострадавшего населения. 9. Организуется информирование главы города и района, ЕДДС, УК, собственников жилья о завершении работ по ликвидации аварии (ЧС).
--	---

4	Аварии на водопроводных сетях вызванные повреждением трубопроводов, выходом из строя погружных скважинных электронасосов на артезианских скважинах	1. Заблаговременная разработка необходимой правовой базы и планирующих документов. 2. Доведение информации до главы района, ЕДДС, ДС, АВС организаций. 3. Сбор руководящего состава администрации района, руководителей ресурсоснабжающей организации (далее по тексту - РСО), КЧС и ОПБ. 4. Информирование населения об аварии и потребителя о возникновении аварийного прекращения подачи воды. 5. При необходимости ввод режимов «Повышенная готовность», «Чрезвычайная ситуация». 6. Развертывание оперативного штаба. 7. Выполнение мероприятий согласно Порядка и плана мероприятий по локализации ликвидации последствий аварий на объекте организации. 7.1. При возникновении повреждения или для его обнаружения и проведения земляных работ в любое время суток после звонка об аварийной ситуации в течении 30 минут на место повреждения выезжают специалисты для локализации и устранения аварии. 7.2. После обнаружения повреждения и локализации его распространения, отключение поврежденного участка трубопровода (насоса), проводится срочный ремонт или замена вышедшего из строя оборудования, а также восстановление нормального водоснабжения в кратчайший срок. 7.3. На введенном из работы участке трубопровода производится отключение абонентов, после чего аварийно-восстановительная служба гарантирующей организации приступает к выполнению аварийно-восстановительных работ. 7.4. Проводится обеспечение необходимыми материально-техническими средствами. 7.5. При необходимости организовать подвоз воды. 8. При необходимости проводится эвакуация пострадавшего населения. 9. Организуется информирование главы города и района, ЕДДС, УК, собственников
---	--	--

		жилья о завершении работ по ликвидации аварии (ЧС).
5	Аварии в газовых сетях вызванные повреждением технических устройств (оборудования), трубопроводных сетей	1. Заблаговременная разработка необходимой правовой базы и планирующих документов. 2. Доведение информации до главы района, ЕДДС, ДС, АРС организаций. 3. Сбор руководящего состава администрации района, руководителей ресурсоснабжающей организации (далее по тексту - РСО), КЧС и ОПБ. 4. Информирование населения об аварии и потребителя природного газа о возникновении аварийного прекращения подачи природного газа. 5. При необходимости ввод режимов «Повышенная готовность», «Чрезвычайная ситуация». 6. Развертывание оперативного штаба. 7. Выполнение мероприятий согласно Порядка и плана мероприятий по локализации ликвидации последствий аварий на объекте организации. 7.1. При возникновении повреждения или для его обнаружения и проведения земляных работ в любое время суток после звонка об аварийной ситуации в течении 30 минут на место повреждения выезжают специалисты для локализации и устранения аварии. 7.2. После обнаружения повреждения и локализации его распространения, отключение поврежденного участка трубопровода (насоса), проводится срочный ремонт или замена вышедшего из строя оборудования, а также восстановление нормальной подачи в кратчайший срок природного газа на котельную. 7.3. На выведенном из работы участке трубопровода производится отключение

	абонентов, после чего аварийно-восстановительная служба приступает к выполнению работ. 7.4. Проводится обеспечение необходимыми материально-техническими средствами. 7.5. При необходимости для восстановления теплоснабжения осуществить перевод на резервное топливо, использовать передвижную котельную. 8. При необходимости проводится эвакуация пострадавшего населения. 9. Организуется информирование главы города и района, ЕДДС, УК, собственников жилья о завершении работ по ликвидации аварии (ЧС).
--	---

5. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении.

5.1. Организация взаимодействия теплоснабжающих организаций, тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих, газоснабжающих организаций, способствующих выполнению контрактов (договоров) по подаче тепловой энергии потребителю, осуществляется в единой системе обеспечения теплоснабжения и определяется заключением между организациями, ежегодно до начала отопительного периода, соглашения об управлении системой теплоснабжения.

5.2. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения.

№ п/п	Наименование	Штатная численность	Техника, в том числе инженерная	Ф.И.О. руководителя	Дежурный телефон
1	2	4	5	7	8
1.	Савинский филиал ОБУЗ «Шукская ЦРБ»	4	ГАЗ-322-174-3 шт.	Стерхов М.В.	8(49356)9-11-47
2.	Савинский производственный участок филиала АО Газпром	3	УАЗ- 452 – 1 шт.	Пучков С.Г.	8(49356)9-16-56

	газораспределения Иваново» в г. Шуя.				
3.	Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»- Изэнерго Шуйские РЭС Савинский участок	2	УАЗ- 39095-1 шт.	Мельников С.Е.	8(49356)9-16-60
4.	ООО «Коммунальные Энергетические Системы-Савино»	4	-	Морозов А.С.	8(49356)9-10-07
5.	ООО «КІР»	4	-	Буглак Ю.Л.	8(49356)9-10-07
6.	ОАО «Савинский Водоканал»	4	Ко-503- 2 шт. ЭО-2626 – 1 шт. ЮМЗ-6л – 1 шт. ЭО-2621 – 1 шт.	Матвиенко А.В.	8(49356)9-16-82
7.	ПП № 11 МО МВД России «Шуйский»	3	УАЗ- 452 – 1 шт. автомобиль Нива — 1 шт.	Володина М.В.	8-(49356)9-14-68
8	ООО «Савинская ЖК»	4	-	Кожаринова И.В.	8(49356)9-14-99
9	ООО «ЖИЛЭКС»	5	-	Полетаев М.С.	8(49356)9-27-23

5.3. Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) тепло-, газо-, электро-, топливно- и водоснабжающих организаций.

№ п/п	Наименование организации	Номер телефона
1	Единый номер вызова экстренных служб	112
2	Единая дежурно-диспетчерская служба Савинского городского поселения	8 (49356) 9-16-74 8-915-827-13-83
Аварийно-восстановительные службы ресурсоснабжающих организаций		

3	Савинский производственный участок филиала АО Газпром газораспределения Иваново» в г. Шуя.	8(49356)9-16-56
4	ОАО «Савинский Водоканал»	8(49356)9-16-82
5	Филиал ТАО «Россети Центр и Приволжье»- Ивэнерго Шуйские РЭС Савинский участок	8(49356)9-16-60

5.4. Состав и дислокации сил и средств (в соответствии с п. 8.3.1. Приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234 не подлежит опубликованию в СМИ).

№ п/п	Наименование	Место дислокации (адрес)	Силы и средства	
			Личный состав	Техника
1	ЕДДС района	Ивановская область, п. Савино, ул.Первомайская , д. 22	5	-
Бригада по ликвидации аварий на электросетях - 1 ед. (по вызову)				
2	Филиал ТАО «Россети Центр и Приволжье»-Ивэнерго Шуйские РЭС Савинский участок	Ивановская область, п.Савино, ул. Октябрьская д. 17	2	1

Бригады по ликвидации аварий на теплосетях и котельных – 2 ед. (по вызову)				
3	Савинский производствен ный участок филиала АО Газпром газораспреде ния Иваново» в г. Шуя.	Ивановская область, п. Савино, ул. переулок Северный д.10	3	1
	Бригада по ликвидации аварий в водопроводных сетях - 1 ед. (по вызову)			
4	ОАО «Савинский Водоканал»	Ивановская область, п. Савино, ул. Советская , д.24	5	5

6. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения).

В случае аварии (ЧС) на объектах теплоснабжения:

- проводится оповещение населения всеми имеющими способами;
- организуется дежурство сил и средств 12 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ивановской области;
- организуется дежурство сил и средств ПП № 11 МО МВД России «Шуйский»;
- организуется дежурство сил и средств бригады скорой помощи Савинского филиала ОБУЗ «Шуйская ЦРБ»;

- при необходимости организуется дежурство сил и средств Савинского производственного участка филиала АО Газпром газораспределения Иваново» в г. Шуя.

- при необходимости организуется дежурство сил и средств филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-Ивэнерго Шуьские РЭС Савинский участок.

Население, попавшее в зону локализации и ликвидации аварии на теплосетях при наличии их угрозы жизни и здоровью, эвакуируется в пункт временного размещения и питания по адресу: Ивановская область, Савинский район, д.Шестуниха, ул. Молодежная, д.12

-оповещение органов повседневного управления муниципального звена областной подсистемы РСЧС осуществляется ЕДДС с помощью СМС- оповещений, а также обзвон руководителей по телефонам.

7. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

7.1 Порядок организации материально-технического обеспечения

Запасы материально – технических ресурсов, используемые для ликвидации аварий на объектах теплоснабжения Савинского городского поселения, определены постановлением администрации Савинского муниципального района от 29.11.2022 № 784-п «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Савинском муниципальном районе и городском поселении».

Использование резервов материальных и финансовых резервов (резервных фондов) для режима «Чрезвычайная ситуация» и «Повышенная готовность» определено постановлением администрации Савинского от 20.10.2022 № 688-п «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Савинского муниципального района и городском поселении».

При отсутствии в муниципальном фонде материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Савинского городского поселения Ивановской области юридические лица-предприятия,

расположенные на территории Савинского городского поселения, осуществляющие на законных основаниях эксплуатацию муниципальных объектов, могут обратиться в Департамент ЖКХ Ивановской области за предоставлением государственной услуги «Предоставление материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства» и использовать материально-технические ресурсы созданных Департаментом ЖКХ Ивановской области.

7.2 Порядок организации инженерного обеспечения

Мероприятия по организации инженерного обеспечения:

- определение технического состояния наземных тепловых сетей;
- проходимость местности на маршрутах движения сил локализации и ликвидации аварии (ЧС);
- определение места, границы и характера разрушений, завалов, прорывов (обрывов), образовавшихся в зоне аварии (ЧС);

- определение состояния системы теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций в зоне аварии (ЧС).

Инженерное обеспечение тепловых сетей включает в себя различные компоненты и устройства:

- **тепловые источники:** котельные установки, тепловые насосы или другие составляющие для производства тепловой энергии;
- **теплообменники:** устройства обеспечивают передачу тепла от тепловых источников, которые затем распределяются по сети для обеспечения отопления или горячего водоснабжения;
- **трубопроводы и теплоизоляция:** система трубопроводов включает в себя трубы различных диаметров и из разных материалов (чаще всего стальные или полиэтиленовые), которые транспортируют теплоноситель от источника к потребителям. Теплоизоляция предназначена для минимизации теплопотерь в процессе транспортировки;
- **регулирующие и защитные устройства:** вентили, насосы, клапаны и автоматические системы контроля и управления, обеспечивающие стабильное функционирование и безопасность тепловых сетей;

- **информационно-измерительное оборудование:** счётчики тепловой энергии, датчики давления, температуры и другие устройства, необходимые для мониторинга и учёта потребления тепловой энергии, а также для диагностики и управления работой системы.

Инженерное оборудование теплосетей обслуживается и эксплуатируется в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

7.3. Порядок организации финансового обеспечения

Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения осуществляется за счет основной деятельности организаций и предприятий, на уровне района определено постановлением администрации Савинского муниципального района и городского поселения от 06.04.2016 № 176-п «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Савинского муниципального района и городского поселения» (в ред. от 13.08.2020г. № 440-п».

Финансовое обеспечение на локализацию или ликвидацию аварий (ЧС) в сфере теплоснабжения локального (объектового) уровня осуществляется за счет финансовых средств РСО задействованных в аварийно-восстановительных работах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий (ЧС) на объектах теплоснабжения осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и администрации Савинского городского поселения на очередной финансовый год.